

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1/01/2026/KDWU



1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kanały i kształtki z poliuretanowych paneli pokrytych z obu stron blachą aluminiową Piral HD Hydrotec: Indoor, Outdoor, Resistant, Careplus, Care o grubości 20,5 mm i 30,5 mm.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹:
KL/P3/1/04/2019
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w systemach dystrybucji powietrza, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i pokrewnych w budownictwie.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**P3 srl – Preinsulated Panels System
Via Salvo D'Acquisto, 5
35010 Ronchi di Villafranca PD (Padwa) Włochy**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
**HiVent Sp. z o. o.
Ul. Konrada Sitki 73
41-810 Zabrze**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System oceny 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
**PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków, przewody niemetalowe, sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych.
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.
PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych.
96/603/WE Decyzja Komisji Europejskiej ustanawiająca wykaz produktów należących do klasy A „Materiały niepalne”.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²:
**Istituto Giordano S.p.A. – Via San Mauro, 8 – 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) – Italia
Rapporto di prova n. 262413, 175304, 217891, 174157, 339010
Classification Report No. 176419
Sychta laboratorium Sp. J. Laboratorium Badań Palności Materiałów, ul. Ofiar Stutthofu 90, 72-010 Police – raport: SL/Z-119/EN13501/156-v3/2019-draft.****
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ³⁾
Klasa szczelności PN-EN 13403:2005	klasa szczelności C	§ 5 ust. 1 pkt 2
Odporność na ciśnienie (bez wzmocnień) PN-EN 13403:2005	1500 Pa	§ 5 ust. 1 pkt 2
Wybrzuszenia i/lub wklęsnięcie PN-EN 13403:2005	< 3%	§ 5 ust. 1 pkt 2
Namnażanie mikroorganizmów PN-EN 13403:2005	brak namnażania	§ 5 ust. 1 pkt 2
Szttywność płyt PN-EN 13403:2005	R5	§ 5 ust. 1 pkt 2
Właściwości cieplne PN-EN 12667:2002	R- 0,909 - 0,014 / + 0,016 m ² K/W λ - 0,0231 +/- 0,0003 W/(m· K)	§ 5 ust. 1 pkt 2
Reakcja na ogień Decyzja 96/603/WE PN-EN 13501-1:2019-02	Wewnętrzny kanał aluminiowy - A	§ 5 ust. 1 pkt 1
	Izolacja poliuretanowa - E	-
	Kanały i kształtki z poliuretanowych paneli pokrytych z obu stron blachą aluminiową - B _L - s2, d0	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Aleksandra Marek, prezes zarządu
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Ul. Konrada Sitki 73, Zabrze 41-810, 01.01.2026
(miejsce i data wydania)

HiVent Sp. z o.o.

Aleksandra Marek
Prezes Zarządu

(podpis)